



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 30 września 2014r.

PZ.5580.36.3.2014.DR

**Sindbad Sp. z o. o.
ul. Starogardzka 107/1
83-010 Straszyn**

O P I N I A

Na podstawie § 2 pkt. 1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080), przedstawiciel tutejszej komendy przeprowadził czynności kontrolno – rozpoznawcze w lokalu, w którym planuje się prowadzić zajęcia w ramach punktu przedszkolnego dla nie więcej niż 15 dzieci, zlokalizowanym w budynku mieszkalnym w Straszynie przy ul. Starogardzkiej 107/1. Sala dydaktyczna i pomieszczenia pomocnicze znajdują się na parterze budynku.

Stwierdzam, że przedmiotowy lokal spełnia wymagania jakie określono w § 3 ust. 2. w/w rozporządzenia. Pomieszczenia wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowane znakami bezpieczeństwa.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pruszczu Gdańskim
bryg. Dawid Śmiechowski

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie**

Pruszcz Gdański, dnia 26 września 2014r.

PZ.5580.36.1.2014.DR

UPOWAŻNIENIE 104/2014
do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1340 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam się:

Singbad Sp. z o. o.
ul. Starogardzka 107/1
83-010 Straszyn
(nazwa – nazwisko oraz adres lub siedziba kontrolowanego)

że w dniu 30.09.2014 r. godz. 9:00 (przewidywany termin zakończenia to 7.10.2014r.)
w lokalu przeznaczonym na punkt przedszkolny w Straszynie przy ul. Starogardzkiej 107/1
(miejsce przeprowadzenia kontroli)

zostaną przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie:
- przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie.

(jeden lub kilka wymienionych w Art. 23. ust. 3 ustawy oraz ewentualne wskazania przedmiotów kontroli)

przez st. spec. ds. kontrolno-rozpoznawczych
kpt. Dawida Raczka
legitymującego się legitymacją służbową nr 1/2011
(stopień, tytuł, imię i nazwisko kontrolującego)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pruszczu Gdańskim

bryg. Dariusz Śmiechowski

.....
(pieczęć i podpis komendanta powiatowego PSP
lub osoby przez niego upoważnionej)



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pruszczu Gdańskim**

Straszyn, dnia 30 wrzesień 2014r.

PZ.5580.36.2.2014.DR

Protokół

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1340 z późn. zm.)

kpt. Dawid Raczek
/stopień, tytuł, imię i nazwisko/
st. specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych
/ stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej /

na podstawie upoważnienia nr 104/2014 z dnia 26.09.2014 r. wydanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim przeprowadził w dniu 30.09.2014 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w:

lokalu przeznaczonym na punkt przedszkolny w Straszynie przy ul. Starogardzkiej 107/1.
/nazwa i adres obiektu /

Czynności przeprowadzono w obecności:

Anna Popiołkiewicz – wiceprezes zarządu, osoba chcąca uruchomić punkt przedszkolny.
/ imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki/

Zakres czynności:

- kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych

Wykaz badanych obiektów:

- lokal przeznaczony na punkt przedszkolny w Straszynie przy ul. Starogardzkiej 107/1.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono co następuje:

Jest to kontrola związana z uruchomieniem w w/w lokalu punktu przedszkolnego.

I. Informacje o obiekcie:

Lokal znajduje się na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym czterokondygnacyjnym. Powierzchnia użytkowa lokalu około 57m².

Centralne ogrzewanie z kotłowni zlokalizowanej poza lokalem.

Lokal wyposażony w gaśnicę proszkową 4kg ABC (nowa) i oznakowany znakami bezpieczeństwa.

Z lokalu na zewnątrz prowadzi dwoje wyjść tj. drzwi wyjściowe i drzwi tarasowe umożliwiające w sposób bezpieczny wyjście na przestrzeń otwartą.

W punkcie przedszkolnym przewiduje się do 14 dzieci.

W lokalu znajdują się: sala zajęć, pomieszczenie pomocnicze, toaleta.


W chwili kontroli w lokalu nie znajdowały się wykładziny podłogowe dywanowe.

II. Przedłożono do wglądu:

1. Decyzję pozwolenia na użytkowanie nr PINB 70032.1.92.2013.MŁ z 5.02.2013r. wydaną przez PINB w Pruszczu Gdańskim, budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
2. Protokół z badania instalacji elektrycznej z 03.2014r. przez Marcin Chat i Rafał Penkiewicz – nadaje się do eksploatacji.
3. Protokół kominiarski dot. stanu przewodów kominowych z 25.09.2014r. przez Piotr Majchrzak – przewody kominowe i urządzenia wentylacyjne nadają się do eksploatacji.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu i po zapoznaniu się z jego treścią podpisał

bez zastrzeżeń, ~~z zastrzeżeniami~~



Protokół sporządzono na 2 stronach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego kopię protokołu przekazano kontrolowanemu.

st. specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych

Raczek
kpt. Dawid Raczek

Popołtkiewicz
/ Kontrolowany/

/ Kontrolujący/